




אישור קונסטרוקציה

תאריך : 14.01.2022

גוש	6454
חלקה	44

מקום	הוד השרון
מבנה	בית ספר שיקמים



1	ביקרתי באתר בתאריך 14.01.2022 והנני מאשר כי המבנה יכול לשאת את המיתקן הסולארי (עד 700 קילוואט), ושהמתקן יציב, וכן כל כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה.
2	יש לציין שיש לערוך בדיקה הנדסית תקופתית אחת לשנה לפחות, ולערוך ביקורת לתחזוקת המערכת כולל כל המחברים והעוגנים, וזאת בהתאם לדרישות התקן.

אישור זה אינו מסיר כל אחריות מהקבלן המבצע / המתקין

סאמר הנדסה
מחנדים נעאמנה
75508 ת.ד.

מכבוד רב,
מחנדים סאמר נעאמנה