

תפוצה תאריך	הוצאה	סטטוס	זמן	ניהול פרויקט	אדריכלים	מיוג איר	אינסטלציה	ביטוח	חשמל
		ליציאה למכרז לאישר							דיים עינב
מס' עדכון	מהות העדכון								תאריך עדכון

הערות:

- בשחזות גדולות מסגרת המכסה מותקנת על תקרת השחזה.
- בשחזות קטנות מסגרת המכסה מותקנת על השוחה.
- כל המכסים והמסגרות יובצו לפי ת"י 489.
- עומס מכסה במדרכה B125, בכביש 400 מ לפי מיקום התקנה.

פרטי מכסיה בקוטר 60 ס"מ למערכות תאורה ומצלמות

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס מכסים בקוטר 60 ס"מ למערכת תאורה

פרס אלקטרודת הארקה אנית עם תא ביקורת

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס אלקטרודת הארקה אנית עם תא ביקורת

פרטים סטנדרטים - חשמל

תקנת תשתית בתוך יסודות בטון לעמודי תאורה בגובה 5-10 מטר

פרטים סטנדרטים - חשמל

תקנת תשתית בתוך יסודות בטון לעמודי תאורה בגובה 5-10 מטר

עמוד קוני בגובה 10 מ' עם הכנה למצלמה

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס מגש אבטחה מבוסס LED

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס מגש אבטחה מבוסס LED

פרס שוחה רודה בקוטר 100,80,60 ס"מ, עומק עד 100 ס"מ

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס שוחה בקוטר 100,80,60 ס"מ עומק עד 100 ס"מ

פרטים סטנדרטים - חשמל

פרס שוחה בקוטר 100,80,60 ס"מ עומק עד 100 ס"מ

סלול	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י
50	60	100	2	2	2	2	2	2	2	2
60	80	100	2	3	3	2	4	4	4	4
60	100	100	3	3	3	2	4	4	4	4

התכנית והתקנה ע"י חבר אינדו שהדמאים הנדסאים במתקנת ההנדסה המדינית והטכנולוגיה ביוטק

- המבצע אחראי למידות, לכדיקתן והתאמתן במקום. על אי התאמה במידות יש להודיע מיד למשרד המתכנן.
- התוכנית היא רכושו הבלעדי של המהנדס ואין להשתמש בתכנה ללא אישורו.

שם העבודה: **החברה הכלכלית להוד השרון רחוב היבולים**

שם התוכנית: **פרטים**

מספר עבודה	מספר גיליון	שם קובץ	תוכנת שרטוט
2022-111	02	2022-111/02	AutoCAD

מספר עבודה	שם שרש	אישר	חאריך
2022-111	שרטט	אשר עינב	12/01/2023

החיים עיתגפ ♦ דפ צ'רפטרן מהנדסים יעילים תכנון, יעוץ ופקוח הנדסת חשמל, תאורה ותקשורת

רח' אפר 3 גבעתיים 53292

טלפון: 5730773 - 03 (רב קוי) פקס: 5716126 - 03

E-MAIL: haimdov@012.net.il