



פרט לעמוד תאורה עם שני פתחים לתא אביזרים המשך - פרטים בהגדלה


פרט חיבור חשמלי כבל הזינה
בגוף התאורה בבית הנורה



פרט ג'
חיבור הארקות בהגדלה
פס נחושת עם בדיל



פרט 6
מותר לביצוע




2 נעלי כבל נפרדים לחיבור לפס כאשר 2 הגידים לחוצים יחדיו בשרוול לחיצה אחד בחלל העמוד.

הערות

1. החיבורים עם שרוולי לחיצה יהיו בחלק העמוד באופן הנראה לעין ונגיש לבדיקה.
2. ניתן לבצע את החיבור לפי פרט 6 ביצוע L22 מפרט 2 עד פרט 6.

פרט ב'
מהדקים כדוגמת סוג'קסי או ממש, או כפר מנחם על פס DIN



© כל הזכויות שמורות
למשרד י.אהרוני

י.אהרוני-הנדסת חשמל
רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
טל': 08-6238774
פקס: 08-6238776